

Rep.-Nr. | | | | |

(Nummer des zugehörigen Laufzettels)



Prüfprotokoll

1. Prüfling

Gerät:		Typ:		
Hersteller:		Nr.:		
	Volt	Ampere		Watt
Schutzklasse SK	SK I <input type="checkbox"/>	SK II <input type="checkbox"/>	SK III <input type="checkbox"/>	Keine SK <input type="checkbox"/>

SK I : Geräte mit Schutzleiter und berührbaren leitfähigen Teilen, die am Schutzleiter angeschlossen sind

SK II: Schutzisolierte Geräte ohne Schutzleiter und mit berührbaren leitfähigen Teilen

SK III: Geräte, die mit Sicherheitskleinspg. / Schutzkleinspg. betrieben werden. **Achtung: keine weitere Prüfung erforderlich!**

2. Prüfprotokoll für ortsveränderliche elektrische Geräte nach Instandsetzung

2.1 Sichtprüfung

Typenschild, Stecker, Anschlussleitungen, Zugentlastung, Schalter, Gehäuse, Kühlöffnungen, Sicherheitsvorrichtungen, Verschmutzung, u.s.w.

Gerät in Ordnung <input type="checkbox"/>	Gerät nicht in Ordnung <input type="checkbox"/>
---	---

Bemerkung: _____

2.2 Elektrische Prüfung nach DIN VDE 0701: 2021-02 mit Prüfgerät

Telaris 0701/0702 easy (S-Nr.: DQ D013XB) der Firma BEHA

Prüfling einschalten, keine elektrische Prüfung/Messwerterhebung bei IT-Geräten!

Gerät der:		SK I *	SK II *	Leitungen**
Schutzleiterwiderstand	R_{PE} in Ohm			
Isolationswiderstand	R_{ISO} in MOhm			
(Passiv *) Ersatzableitstrom	I_{EA} in mA			

Technisch eingeschränkte Messwerterhebung?

(z.B. Starkstromanschlußrelais; Schutzleiter ohne Messpunkte am Prüfobjekt) Ja Nein

* Prüfling aktiv an 230V oder passive Messung (Spannung vom Prüfgerät)

** z.B. Verlängerungskabel, Ersatzkabel vor Einbau

2.3 Funktionsprüfung

Gerät in Ordnung <input type="checkbox"/>	Gerät nicht in Ordnung <input type="checkbox"/>
---	---

Bemerkung: _____

2.4 Prüfergebnis

Gerätetest bestanden JA

Nein

Bei nichtbestandener Geräteprüfung ist die Benutzung des Gerätes lebensgefährlich und daher nicht zulässig!
Der Gast wurde darüber aufgeklärt. Für die Richtigkeit der Durchführung / Messung / Aufklärung des Gastes:

Neuhausen a.d.F, den _____ Prüfer / Unterschrift: _____